

Bilans ścieków sanitarnych dla miejscowości Skórzewo (zgodnie z poniższym wykazem ulic)

Lp.	Wyszcz. odbior.	Jednost.	Ilość	Ilość	Norm.	Qdśr.	Nd	Nh	Qdmax	Qhśr.	Qhmax	Qhmax	UWAGI
		miary	gosp.	MK	zaopat.								
			[szt.]	[-]	[dm3/d]	[m3/d]	[-]	[-]	[m3/d]	[m3/h]	[m3/h]	[dm3/s]	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2		Norma zapotrzebowania			140								
3	STAN ISTNIEJĄCY												
4	Zlewnia I - ul. Olimpijska, Koszykarska, Piłkarska	osoba	25	100	140	14	1,6	2,4	22,40	0,93	2,24	0,62	
5	Zlewnia II - ul. Żeglarska, Maratońska	osoba	19	76	140	10,64	1,6	2,4	17,02	0,71	1,70	0,47	
6	Zlewnia III - ul. Morelowa, Brzoskwiniowa	osoba	13	52	140	7,28	1,6	2,4	11,65	0,49	1,16	0,32	
7	Zlewnia IV - ul. Jabłoniowa, Brzoskwiniowa	osoba	17	68	140	9,52	1,6	2,4	15,23	0,63	1,52	0,42	
8	Zlewnia V - ul. Dębowa, Maratońska	osoba	9	36	140	5,04	1,6	2,4	8,06	0,34	0,81	0,22	
9	Zlewnia VI - ul. Maratońska	osoba	18	72	140	10,08	1,6	2,4	16,13	0,67	1,61	0,45	
10	RAZEM SKÓRZEWO		101	404		56,56			90,50	3,77	9,05	2,51	
11													
12	STAN DOCELOWY												
13	Zlewnia I - ul. Olimpijska, Koszykarska, Piłkarska	osoba	50	200	140	28	1,6	2,4	44,80	1,87	4,48	1,24	
14	Zlewnia II - ul. Żeglarska, Maratońska	osoba	39	156	140	21,84	1,6	2,4	34,94	1,46	3,49	0,97	
15	Zlewnia III - ul. Morelowa, Brzoskwiniowa	osoba	18	72	140	10,08	1,6	2,4	16,13	0,67	1,61	0,45	
16	Zlewnia IV - ul. Jabłoniowa, Brzoskwiniowa	osoba	29	116	140	16,24	1,6	2,4	25,98	1,08	2,60	0,72	
17	Zlewnia V - ul. Dębowa, Maratońska	osoba	35	140	140	19,6	1,6	2,4	31,36	1,31	3,14	0,87	
18	Zlewnia VI - ul. Maratońska	osoba	26	104	140	14,56	1,6	2,4	23,30	0,97	2,33	0,65	
19	RAZEM SKÓRZEWO		197	788		110,32			176,51	7,35	17,65	4,90	

Założenia

Przyjęto 4 os. na 1 gosp.

	Qdmax	Qhśr.	Qhmax	Qhmax
	[m3/d]	[m3/h]	[m3/h]	[dm3/s]
Stan istniejący - Dopyływ ścieków do ul. Szarotkowej	63,62	2,65	6,36	1,77
Stan istniejący - Dopyływ ścieków do ul. Kolejowej	26,88	1,12	2,69	0,75
			Razem	2,51
Stan docelowy - Dopyływ ścieków do ul. Szarotkowej	134,40	5,60	13,44	3,73
Stan docelowy - Dopyływ ścieków do ul. Kolejowej	42,11	1,75	4,21	1,17
			Razem	4,90

Długość rur. tł. [m]	Rzędna ter. pompowni	Rzędna ter. odbiornika	Hgeom. [m]	Moc [kw]
-------------------------	-------------------------	---------------------------	------------	----------