



# URZĄD GMINY DOPIEWO

Dopiewo, 23.10.2015 r.

RliUOL.7234.54.2015

## PRACOWNIA SANITARNA

Adam Masłowski

ul. Ostrowska 2B/16

63-330 Dobrzyca

Dotyczy: warunki techniczne odtworzenia nawierzchni na drogach gminnych

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 12.10.2015 r. przedstawiamy warunki techniczne odtworzenia nawierzchni na drogach gminnych na potrzeby projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gołuski oraz projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla rejonu ograniczonego ulicami Sportowa, Szarotkowa, Sadowa, Kolejowa w Skórzewie:

a) dla dróg gruntowych dla miejscowości Gołuski i Skórzewo: istniejącą nawierzchnię drogi należy skorytować na głębokość 15 cm i szerokość 5m. Koryto należy wypełnić mieszanką kruszywa łamanego drogowego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm. Jeżeli szerokość pasa drogowego wynosi 5 m prace związane z odtworzeniem nawierzchni jezdni należy prowadzić na szerokości 4m.

b) dla dróg o nawierzchni z kostki brukowej dla miejscowości Gołuski i Skórzewo:

– kategoria ruchu KR1:

jezdnia:

warstwa ścieralna z kostki betonowej ( materiał z odzysku )

podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 – gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5mm lub z chudego betonu C4/6 – gr. 10 cm

grunt stabilizowany cementem o  $R_m = 5,0$  MPa - gr. 15 cm

chodniki:

warstwa ścieralna z kostki betonowej ( materiał z odzysku )

podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 – gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5mm lub z chudego betonu C4/6 – gr. 10cm

---

Urząd Gminy Dopiewo

ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo

tel (061) 814 82 13, fax (061) 814 80 92

e-mail: [wojt@dopiewo.pl](mailto:wojt@dopiewo.pl)

[www.dopiewo.pl](http://www.dopiewo.pl)



## URZĄD GMINY DOPIEWO

Dla wyższych kategorii ruchu grubość warstw konstrukcji na jezdni należy zwiększyć aby spełnić warunek mrozoodporności po wcześniejszym uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

c) dla dróg o nawierzchni z masy bitumicznej dla miejscowości Gołuski i Skórzewo:

- kategoria ruchu KR2:

jezdnia:

warstwa ścieralna z AC 11S - gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z AC 16P – gr. 7 cm

podbudowa pomocnicza z KŁSM 0/31,5mm – gr. 20 cm

grunt stabilizowany cementem o  $R_m = 2,5$  MPa gr. 15 cm

chodniki:

warstwa ścieralna z kostki betonowej ( materiał z odzysku )

podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 – gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z KŁSM 0/31,5mm lub z chudego betonu C4/6 – gr. 10cm

Dla wyższych kategorii ruchu ilość i grubość warstw konstrukcji na jezdni należy zwiększyć aby spełnić warunek mrozoodporności po wcześniejszym uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

W przypadku włączenia projektowanej kanalizacji sanitarnej w istniejącą studnię kanalizacyjną zlokalizowaną w drodze o nawierzchni trwałej ( kostka brukowa, masa bitumiczna ) włączenie należy dokonać metodą bezwykopową.

Z poważaniem

Wojt  
*A. Napięta*  
mgr Adrian Napięta

Sprawę prowadzi:

Zbigniew Nawrot 61 8906 – 409, pokój nr 113

---

Urząd Gminy Dopiewo

ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo

tel (061) 814 82 13, fax (061) 814 80 92

e-mail: [wojt@dopiewo.pl](mailto:wojt@dopiewo.pl)

[www.dopiewo.pl](http://www.dopiewo.pl)