

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o. W DOPIEWIE

Dopiewo, dn. 04.10.2019 r.

PT WYKONAWCY

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „**Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skórzewo, ul. Koszykarska, Piłkarska, Wioślarska, Olimpijska i Maratońska**” (ZP/ZUK-08/19)

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający odpowiada na zadane w niniejszym postępowaniu pytania, w następujący sposób:

Pytanie 1

Prosimy o oficjalne potwierdzenie, że cała inwestycja zlokalizowana jest w torowisku położonym na terenach szkód górniczych. Jeżeli tak nie jest, prosimy o usunięcie z wymogów dotyczących studzienek kanalizacyjnych zapisów o opinii GIG do IV kategorii terenów górniczych oraz o aprobacie CNTK.

Wymogi dotyczące studni, opisane w dokumentacji projektowej, jednoznacznie wskazują na rozwiązanie konkretnego producenta, tym samym uniemożliwiają uczciwą konkurencję wg Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) art. 29.

Wobec powyższego proszę o podjęcie stosownych kroków w celu wyeliminowania niezgodności, które pojawiły się w dokumentacji projektowej do ww. postępowania przetargowego i umożliwienie stosowania, jako równoważne studni spełniających wymagania PN-EN 13598-2

Odp.: Zamawiający informuje, że ze względu na lokalizację przedmiotowej inwestycji nie jest wymagana pozytywna opinia GIG do IV kategorii terenów górniczych włącznie, nie jest wymagana również aprobata CNTK.

Ponadto Zamawiający informuję, że dokumentacja projektowa dopuszcza stosowanie materiałów i urządzeń równoważnych pod warunkiem spełnienia wymagań zawartych w projekcie oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W odniesieniu do studzienek kanalizacyjnych montowanych na przyłączach należy spełnić wymagania techniczne: średnica wewnętrzna rury karbowanej nie mniejsza niż 425 mm, średnica wewnętrzna rury teleskopowej nie mniejsza niż 400 mm, rura karbowana z PP o SN s 4 KN/m², właz żeliwny, elementy studzienki mają stanowić komplet dostarczony przez producenta.

Z poważaniem,

Prezys Zarządu

Stawomir Skrzypczak

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

Sp. z o.o.

62-070 Dopiewo, ul. Wyzwolenia 15

tel. 61-814-82-31

Regon 631286380 NIP 777-23-74-247