

**Poznański Związek Spółek Wodnych**  
ul. Słowackiego 13; 60-822 Poznań; (061) 841-70-28

Poznań, dnia 05.06.2018r.

L. dz. nr 1017 /2018

Poznański Związek Spółek Wodnych  
60-822 Poznań, ul. Słowackiego 13  
② tel. 061 841 70 28  
NIP 777-00-04-084 REGON 631000483

**A.N.I. Pracownia Projektowa**  
**Anna Smólska**  
**Ul. Olszynowa 9/6, 60-303 Poznań**

Poznański Związek Spółek Wodnych w odpowiedzi na pismo z dnia 04.05.2018 uzgadnia projekt lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skórzewo, gmina Dopiewo, rejon ul. Jesiennej, Batorowskiej, dz. 107/6, 74/1, 112/1, 112/3

Trasa projektowanej lokalizacji sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skórzewo rejon ul. Jesiennej, Batorowskiej, gmina Dopiewo, na w/w działkach zgodnie z dokumentacją techniczną GSW Dopiewo nie przebiega przez teren uzbrojony w sieć drenarską, aczkolwiek może występować stara działająca sieć drenarska niezarejestrowana.

Uszkodzenie czynnej sieci drenarskiej lub jej niewłaściwa przebudowa może spowodować podniesienie się wód gruntowych na terenie projektowanej sieci lub terenach sąsiednich i wywołać konsekwencje prawne.

Wszystkie miejsca uszkodzeń sieci drenarskiej należy przywrócić do stanu pierwotnego. Miejsca wykonywanych napraw względnie przebudowę należy pozostawić w stanie otwartym celem dokonania odbioru prawidłowości ich wykonania przez pracownika PZSW.

Przedmiotowe naprawy uszkodzonej sieci drenarskiej mogą być wykonane przez wykonawcę sieci kanalizacji sanitarnej (**prosimy o podanie wykonawcy**) względnie przez pracowników PZSW na koszt inwestora.

O terminie rozpoczęcia i zakończenia prac należy powiadomić na piśmie PZSW z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

DYREKTOR  
mgr inż. Leszek Korzep